



QUADRO DE CARGAS-ILUMINAÇÃO

CCTO'S	LÂMPADAS FLUOR.		POTÊNCIA (W)	FIO (mm²)	DISJ. (A)
	1x20W	2x40W			
01	17		340	2.5	05
02	06	05	520	2.5	05
03	03	14	460	2.5	05
04	05	10	420	2.5	05
05	R	E	S.		
06	R	E	S.		
TOTAL			1.740	4.0	10

LEGENDA

- § §2 §3 INTERRUPTORES DE 1, 2 E 3 SEÇÕES RESPECTIVAMENTE A 1.20 m DO PISO.
- ○ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1x20W
- ○ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2x40W
- — FIAÇÃO FASE, NEUTRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE
- — FIAÇÃO EMBUTIDA EM ELETRODUTO NA COBERTA
- Q.M. QUADRO DE MEDIÇÃO C/ VISOR (PADRÃO CONCESSIONÁRIA) A 1.60 m DO PISO.
- Q.D. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ DISJUNTORES A 1.6 m DO PISO.
- C.P. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - 40 x 40cm

CREA	PREFEITURA MUNICIPAL		
CREA	SAÚDE		
ARQUITETO	INSTALAÇÕES		
CONSTRUÇÃO	PROPRIETÁRIO		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
OBRA PROJETO POSTO DE SAÚDE			
DATA NOV/2010	CONTEÚDO PLANTA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO		
DESENHO CAMILA DAYSE	LOCAL Prefeitura de Potiretama.		
ESCALA 1:50	ÁREA TOTAL 211,65 m²	PRANCHA 01	
RESERVA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL			

01 PLANTA BAIXA
ESCALA: 1 / 50

VAI À REDE DA COELCE

A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO PRESENTE PROJETO É RESERVADA AO SEUS AUTORES, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. O USO DESTA PROJETO OU DE QUALQUER DE SEUS ELEMENTOS, QUE NÃO FORAM OS DETERMINADOS, SERÃO CONSIDERADOS COMO APROPRIAÇÃO ILÍCITA E SERÃO APLICADAS AS LEIS QUE DEFENDEM DITOS DIREITOS A TODOS OS EFEITOS